



MEHEDINTI GAZ SA

**Gruppo Bongi****S.C. MEHEDINTI GAZ S.A.**

Drobeta Turnu Severin, Bd. Tudor Vladimirescu nr. 95B, România

Reg.Com.: J25/87/2004 C. Î. F.: RO 16144762,

Cont Trezorerie – RO58TREZ4615069XXX004142

Cont Banca Transilvania – RO55BTRL02601202M00304XX

Cont Banca Unicredit Ţiriac – RO63BACX0000000145906001

Tel: 0040-0252- 326.388 / Fax: 0040-0252 333.943

e-mail : info.mehedintigaz@fimm.com

MEHEDINTI GAZ



Acord nr. 2941

Nr: 220

Rif: 4.3.53.1.15

Drobeta Turnu Severin, 25 Februarie 2016

**Către:** **Autoritatea Națională de Reglementare in Domeniul Energiei**  
**Departamentul Reglementare Piața Gaze Naturale, Prețuri și Tarife**

**În atenția:** **Dnei. Director General – Alina Tache**

**OBIECT:** Contract de concesiune nr. 72 / 23.08.2004 – Drobeta Turnu Severin.

**Referitor:** Standard de performanta pentru serviciul de distributie a gazelor naturale

Stimată doamna Director,

Conform "STANDARDULUI DE PERFORMANTA PENTRU SERVICIUL DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE" vă transmitem raportările pentru anul 2015, după cum urmează:

**I. Anexa Nr. 3**

<b>Indicatorul de performanta</b>	<b>Obiectiv</b>	<b>Realizat</b>
<b>IGP1</b> – Rezolvarea solicitărilor de acces în vederea racordării la SD (art. 14)	98%	100%
<b>IGP2</b> – Notificarea consumatorului în legătură cu intreruperile planificate și neplanificate ale serviciului [art. 15 alin. (1) și (2)]	95%	100%
<b>IGP3</b> – Obligațiile OSD de informare a solicitanților/consumatorilor decurgând din alte reglementări ale autorității [art. 16 alin. (1)]	95%	100%
<b>IGP6</b> – Indicatori de siguranță	Maximum	
Procentul anual de conducte supuse controlului [art. 19 alin. (1) lit. (a)]	%	
conduce subterane din oțel		
$x < 0,025$	100	-
$0,025 < x < 0,25$	50	-
$0,25 < x < 1$	25	-
$x > 1$	8.3	-
conduce din oțel supraterane	100	100%
conduce din polietilenă cu vechime < 2 ani	50	50%
conduce din polietilenă cu vechime > 2 ani	100	100%
Numărul anual de defecte care generează pierderi de gaze localizate pe un km de rețea verificată [art. 19 alin. (1) lit. (b)]	0.8	0.072
Numărul anual de defecte care generează pierderi de gaze identificate ca urmare a sesizărilor unor terți pe un km de rețea verificată [art. 19 alin. (1) lit. (c)]	0.1	0.000
Numărul anual de defecte care generează pierderi de gaze cauzate de acțiunea unor terți pe un km de rețea verificată [art. 19 alin. (1) lit. (d)]	-	0.000



MEHEDINTI GAZ SA

**Gruppo Bondi**

# SC MEHEDINTI GAZ SA

Drobeta Turnu Severin, Bd. Tudor Vladimirescu nr. 95B , România  
Reg.Com.: J25/87/2004 C . Î . F . : RO 16144762,  
Cont Trezorerie – RO58TREZ4615069XXX004142  
Cont Banca Transilvania – RO55BTRL02601202M00304XX  
Cont Banca Unicredit Ţiriac – RO63BACX0000000145906001  
Tel: 0040-0252- 326.388 / Fax: 0040-0252 333.943  
e-mail : info.mehedintigaz@fimm.com



IGP5 – Tel Verde 0800/800544 – SC Mehedinti Gaz SA – Dr. Tr. Severin, Mehedinti.

Număr apeluri – 9

Probleme semnalate:

1. Miros suspect a fi de gaze naturale – 6 apeluri - nefondate( alte mirosuri)
  - 2 apeluri - inlocuire garnituri sau armaturi
2. Lipsă gaze naturale
  - 1 apeluri - armare/inlocuire regulator.

## II. Conform art. 24. Alin. (3):

- a) Nivelul total al penalităților plătite -- 0,0 lei
- b) Durată medie a intreruperilor programate pe consumator -- 0,0 minute
- c) Durata medie a intreruperilor neprogramate pe consumator -- 0,0 minute

Cu respect.

SC MEHEDINTI GAZ SA  
Director General

Ing. Tommaso Benetollo